

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Баскаковская средняя образовательная школа»  
215047, Смоленская область, Гагаринский район, село Баскаково, ул.  
Школьная, 18  
тел. 8(48135) 7-37-32; Email: [bascacovo@mail.ru](mailto:bascacovo@mail.ru)  
ОКПО 35377681; ОГРН 1026700886123; ИНН 6723006950; КПП 672201001

Исх. № 172

от « 21 » 12. 2023 года

В Гагаринскую межрайонную  
прокуратуру  
Межрайонному прокурору, юристу 1  
класса  
**Е.Н.Шатрову**  
директора  
МБОУ «Баскаковская средняя школа»  
Проклиной С.В.

#### информация

о проделанной работе по вопросу ответа на представление «Об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об образовании и о пожарной безопасности» от 19.12.2023 № 01-11-23:

1. Данное представление было рассмотрено на совещании 20.12.2023 г. в присутствии старшего помощника прокурора Н.Н.Британовой.
2. За бездействие в вопросе нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об образовании и о пожарной безопасности» объявлено замечание заместителю директора по безопасности Цюпко В.А. ( пр 175 от 20.12.2023 г) Пр.4
3. В ходе проведенной проверки в кабинете начальных классов на 1 этаже выявлены дефекты стенового покрытия . Дефект устранен. Пр.1
4. Согласно; п, 17 (1) ППР руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. В ходе проведенной проверки журнал не был представлен. Журнал заведен. Пр.2
5. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и Метрологии от 18 ноября 2021 г. N 1503- ст утвержден ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолуминесцентные .Общие технические условия», в нарушение п.93.9.4, согласно которой , ориентация плана должна быть соотнесена с местом его размещения, то есть то, что изображается на плане слева - фактически должно находиться слева, то, что изображается на правой стороне плана, должно в действительности размещаться с правой

стороны от человека, смотрящего на план эвакуации, ориентация плана не соотнесена с местом его размещения.

Ориентация плана помещения и путей эвакуации соотнесена с местом его размещения.Пр.3

Директор школы :

( С.В.Проклина)